



URZĄD MIEJSKI W CYBINCIE

Cybinka, dnia 29 marca 2018 r.

Znak: ON-III.0003.2.2018

Pan
Janusz Tumiłowicz
Radny Rady Miejskiej
w Cybince

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, odpowiadając na interpelację złożoną podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Cybince w dniu 19 marca 2018r. w sprawie interpelacji dotyczącej częstych skażeń wody pitnej w miejscowościach Drzeniów i Bieganów.

W załączeniu przekazuję informację pozyskaną od ZUK Cybinka spółka z o.o., której powierzone zostały zadania związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Cybinka, stanowiącą odpowiedź na interpelację zgłoszoną podczas sesji.

BURMISTRZ
Małgorzata Kołodziejczyk
Małgorzata Kołodziejczyk

Otrzymują:

3. Adresat
4. A/a

URZĄD MIEJSKI W CYBINCIE, UL. SZKOLNA 5, 69 – 108 CYBINKA

tel.: +48 68 391 14 40, wew. 37; fax: +48 68 411 37 69,

www.cybinka.pl,



Cybinka, 29.03.2018 r.

Znak: ZUK.WOD.2018

Pan
Marek Kołodziejczyk
Burmistrz Cybinki

Odpowiadając na pismo Znak: ON-III.0003.2.2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej częstych skażeń wody pitnej w miejscowości Drzeniów i Bieganów informuję, iż:

- 1) Stacja Uzdatniania Wody w Drzeniowie została wybudowana w 1998 r., wieloletnie zaniedbania oraz niewielkie nakłady finansowe poniesione na naprawy oraz eksploatację przyczyniły się do wyeksploatowania pomp jak i urządzeń przeznaczonych do uzdatniania wody. Zużyta armatura powoduje częste awarie, co z kolei prowadzi do odchyień w wynikach badań wody,
- 2) Stacja Uzdatniania Wody w Bieganowie przebudowana została w 2014 r. Mimo iż jest to Stacja stosunkowo nowa, również często dochodzi tam do awarii zarówno uzbrojenia w gruncie (występują również uszkodzenia przez firmę mającą grunty sąsiadujące z SUW), jak i urządzeń na SUW (pomp głębinowych i sieciowych).

W związku z powyższymi częstymi awariami na ww. Stacjach Uzdatniania Wody oraz zauważone i zgłoszone błędy w poborze próbek wody, powodują odchylenia w badaniach wody. Jednak szybka interwencja oraz prawidłowy program naprawczy powoduje skuteczną poprawę wyników badań.

Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. w wyniku pozyskanego dofinansowania ogłasza przetarg na budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Radzikowie oraz kompleksową modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rąpicach. Z myślą o mieszkańcach Gminy w kolejnych latach planujemy sukcesywne modernizacje i remonty pozostałych Stacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Działu Wodociągów i Kanalizacji
Kamila Bycka

**Dbamy o jakość wody
oraz czystość
w Twojej Gminie!**

