

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
Dyrektor : 95 758 3279
Sekretariat / Fax : 95 758 2003 / 95 758 2004
Telefon Alarmowy : 668 857 072
e-mail: psseclubice@wsse.gorzow.pl
NBP O/ Zielona Góra nr 13 1010 1704 0010 8122 3100 0000
NBP O/ Zielona Góra nr 63 1010 1704 0010 8122 3000 0000
NIP: 598-10-38-392 REGON: 000 307 508

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 48/2018
+ poczta elektroniczna

Słubice, dnia 05.03.2018r.

**Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o. o.
ul. Białkowska 2c; 69-108 Cybinka**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: DL.OBS.9051.00442-00443-00441.2018.S z dnia 01.03.2018r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 27.02.2018 r. z **wodociągu publicznego w Drzeniowie**, będącego w administrowaniu **Zakładu Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o. o., ul. Białkowska 2c; 69-108 Cybinka** w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną jakości wody – **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 01.03.2018r. z **wodociągu publicznego w Drzeniowie** ze Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci, 4 oraz z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej – Drzeniów nr 23 wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów jakości wody – w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” w Tabeli nr 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednocześnie PPIS w Słubicach informuje, że obowiązki zawarte w decyzji **HK NR – 9A/2018** z dnia 20.02.2018r. zostały wykonane w całości.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o. o.
ul. Białkowska 2c; 69-108 Cybinka

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Cybinki
69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34
4. A/a, Sekcja EP w/m;

L.K.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. *Jadwiga Caban-Korbas*
specjalista zdrowia publicznego